



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



INDICAÇÃO Nº 269/2026

Indico ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Lucas Gibin Seren e ao Departamento de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Obras, a execução imediata de intervenções no CRAM – Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que apresenta risco iminente, localizado na Avenida Amélia Bernadini Cutrale.

JUSTIFICATIVA

Recomenda-se que seja realizada uma avaliação estrutural completa da laje e do piso por um engenheiro civil, seguida do reparo das infiltrações, vedação da cobertura e reposição ou reforma do piso;

A sala encontra-se interditada devido à ausência do piso e à presença de infiltrações provenientes da laje, fazendo com que a água da chuva entre no ambiente;

Essas condições representam um perigo real de desabamento, comprometendo a segurança dos funcionários e usuários do serviço;

Dessa forma, solicito que os reparos sejam realizados o mais breve possível, a fim de evitar maiores transtornos.

Paulo Bola

Paulo Henrique Ignacio Pereira
Vereador líder MDB- Bebedouro

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 09 de fevereiro de 2026.

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200

PROTOCOLADO 54303/2026 - 25/02/2026 12:56 - PROCESSO 374/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



PROTOCOLO 54303/2026 - 25/02/2026 12:56 - PROCESSO 374/2026

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54303/2026 - 25/02/2026 - 12:56 - 1925-Y33Z-5ZJF-KSRN

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200












CRAM





CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=1925Y33Z5ZJFK5RN>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 1925-Y33Z-5ZJF-K5RN

